

Łęczycza, 2010.08.02.

.....
.....
.....

Dotyczy: zapytanie nr 2 z dnia 01.08.2011 r. w postępowaniu przetargowym na „Budowę oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Błoniu gm. Łęczycza”

PYTANIE

Czy Gmina Łęczycza przewiduje zastosowanie oczyszczalni równoważnej w w/w przetargu; produkowana przez naszą firmą oczyszczalnia posiada Aprobataę Techniczną i Certyfikat CE na zgodność normą EN 12566-3:2006+A1:2009 ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza zastosowanie oczyszczalni równoważnej o parametrach nie gorszych niż przewidziane w projekcie oraz przystosowaną do ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz specyfiki miejsca, montażu oraz charakteru dostarczanych ścieków..

Ponadto oczyszczalnia równoważna musi przewidywać technologię opartą na osadzie czynnym wspartym wypełnieniem fluidalnym. Zakres automatyki nie mniejszy niż w rozwiązaniu podstawowym.