

Łęczyca, dn. 21 lipca 2011 r.

Gmina Łęczyca udziela odpowiedzi na zapytanie do postępowania przetargowego na budowę Przyszkolnej Oczyszczalni Ścieków przy Szkole Podstawowej w Błoniu.

Pytanie 1:

Czy posiadacie Państwo pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie na budowę, projekt branży elektrycznej, dokumentację geotechniczną dla inwestycji z uwzględnieniem poziomu wód gruntowych.

1. Gmina Łęczyca posiada prawomocne pozwolenie na budowę, pozwolenie wodno-prawne. Dokumentacja nie obejmowała badań geotechnicznych, ponieważ nie będzie montowany drenaż rozsączający, a ścieki oczyszczone odprowadzane będą do istniejącego odbiornika.

Pytanie 2:

Czy jest możliwość rozszerzenia kosztorysu ofertowego o pozycję związaną z likwidacją szamba.

2. W kosztorysie ofertowym należy ująć wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie 3:

Prosimy o dokładne podanie opisu technicznego likwidacji istniejącego szamba.

3. W dokumentacji projektowej zawarte są wszelkie informacje dotyczące przedmiotu umowy.

Z poważaniem: