

Łęczyca 4 sierpień 2011

.....

.....

Dotyczy: Postępowania przetargowego: „Adaptacja Budynku Komunalnego na Mieszkalny w miejscowości Gawrony, gmina Łęczyca”.

Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące w/w postępowania przetargowego:

1. *Proszę o dookreślenie liczby wymienianych otworów okiennych objętych zamówieniem. W przedmiarze robót przewidziano wymianę tylko 1 otworu okiennego.*

Zamawiający informuje iż część otworów okiennych została już wymieniona wcześniej. Po analizie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz stanu faktycznego, uściślamy iż w ramach niniejszego zamówienia należy przewidzieć wymianę trzech otworów okiennych. W związku z powyższym ulegnie zwiększeniu liczba parapetów zewnętrznych o 2 sztuki.

2. *Proszę o doprecyzowanie rodzaju wyprawy elewacyjnej.*

Zamawiający informuje, iż przewiduje zastosowanie tynku silikatowego, barwionego w masie w kolorze pastelowym.

3. *Proszę o doprecyzowanie rodzaju i kolorystyki obróbek blacharskich*

Zamawiający informuje iż przewiduje zastosowanie obróbek blacharskich (obróbek, rynien, rur spustowych oraz podokienników zewnętrznych) z blachy powlekanej w kolorze brązowym lub szarym.

4. *Proszę o doprecyzowanie rodzaju okładzin schodów zewnętrznych oraz opaski wokół budynku.*

Zamawiający informuje iż przewiduje wykonanie schodów zewnętrznych oraz opaski wokół budynku z kostki betonowej grubości 6 cm w kolorze szarym w ilości zgodnej z określonymi w przedmiarze robót dla poszczególnych elementów.

5. *Proszę o doprecyzowanie rodzaju materiału drzwi zewnętrznych*

Zamawiający informuje iż przewiduje wykonanie drzwi zewnętrznych z PCW w kolorze brązowym, wyposażonych w dwa zamki typu „YALE”. Kształt i wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki, zawartym w PB. Ilość drzwi zewnętrznych sztuk 8

6. *Proszę o wskazanie obowiązującej stawki podatku VAT dla ww. zamówienia*

Zamawiający przewiduje iż ww. roboty będą obłożone stawką podatku VAT w wysokości 23%