

### Pytanie 1

W kosztorysie ofertowym – element nr 7 – widownia poz. 126 błędnie wyliczono ilość kostki brukowej czerwonej. Prawidłowa ilość, wynikająca z projektu to 540 m<sup>2</sup>. Która wartość przyjąć do wyceny?

### Pytanie 2

Projektowane ogrodzenie przebiega w linii starego ogrodzenia. Czy należy do wyceny przyjąć koszt rozbiórki starego ogrodzenia – w kosztorysie Krak nadkładów na te roboty

### Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia został określony przez Zamawiającego w załączonej dokumentacji projektowej i to ten dokument jest podstawą do określenia przez Wykonawców ryczałtowej ceny ofertowej. Przedmiar robót jest w tym przypadku dokumentem pomocniczym. Biorąc powyższe pod uwagę należy:

1. Przy wycenie elementów nr 7 (widownia) uwzględnić dostawę i montaż 540 m<sup>2</sup> kostki brukowej grubości 6 cm w kolorze czerwonym – wielkość określona na rys. nr 9 dokumentacji projektowej.
2. Przy wycenie elementu nr 9 (ogrodzenie) uwzględnić demontaż starego ogrodzenia o łącznej długości 280 mb – wielkość określona na rysunku nr 11 dokumentacji projektowej.