

## PYTANIE

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę - w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm - na dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur, na dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum?

2. Zamawiający w odpowiedziach z dnia 14.03.12 (Zapytanie II) wymaga aby odporność na poślizg mieściła się w zakresie od 55 do 110. Czy Zamawiający dopuści do przetargu nawierzchnię poliuretanową która posiada:

Opór poślizgu - naw. mokra: 51  
- naw. sucha: 78

Przy zachowaniu wszystkich innych wymaganych parametrów i dokumentów?

## ODPOWIEDŹ

Ad.1

W przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm, zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie płatności odrębnie dla lidera i partnera konsorcjum na dwa odrębne rachunki bankowe.

Ad.2

Zamawiający dopuści do stosowania tylko i wyłącznie nawierzchnie poliuretanowe które spełnią wszystkie parametry określone w odpowiedzi na zapytanie nr II. Wielkość odporności na poślizg została określona **jednoznacznie** w zakresie wielkości od 55 do 110. Nawierzchnie nie spełniające ww. założenia nie zostaną dopuszczone przez Zamawiającego do stosowania.