
Łęczyca 11 czerwca 2012

Dotyczy: zapytania do przetargu na „**Budowę odcinka sieci wodociągowej przy drodze dojazdowej do gminnych terenów inwestycyjnych w miejscowości Lubień, gm. Łęczyca**”.

1. Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza wykonanie odcinka sieci wodociągowej metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego z wbudowaniem rury dwuwarstwowej PE fi 110 RC?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie odcinka sieci wodociągowej metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego z wbudowaniem rury dwuwarstwowej PE fi 110 RC.