



Łęczyca 12 czerwca 2012

WYJAŚNIENIE do zapytania nr 1 z dnia 11.06.2012 r.

Dotyczy: zapytania do przetargu na „**Budowę odcinka sieci wodociągowej przy drodze dojazdowej do gminnych terenów inwestycyjnych w miejscowości Lubień, gm. Łęczyca**”.

W dniu 11.06.2012 r. zamieszczono na stronie zamawiającego informację o wyrażeniu zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego z wbudowaniem rury dwuwarstwowej PE fi 110 RC. Odpowiedź na zapytanie wyrażała zgodę na technologię wykonania, jednak podstawowym warunkiem jest utrzymanie parametrów projektowanego odcinka sieci, czyli średnicy 160 mm. Z związku z powyższym przewiert sterowany powinien być wykonany z wbudowaniem rury 160 mm umieszczonej w rurze osłonowej.

Z up. WÓJTA

mgr inż. Robert Małolepszy
Zastępca Wójta