

Gmina Łęczyca  
ul. M. Konopnickiej 14  
99 - 100 Łęczyca  
Tel: (024) 388 21 17  
Fax: (024) 388 37 65

**dot. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Błonie gm. Łęczyca**

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej na pytanie do Zamawiającego w sprawie treści SIWZ z dnia 28.01.2015, dotyczącej możliwości zastosowania przez wykonawcę równoważnego systemu napowietrzania w stosunku do wymienionego w projekcie budowlanym systemu pływającego AQUA8 o mocy 1.10kW, pragniemy zwrócić uwagę, że udzielona odpowiedź, w której Zamawiający stwierdza, że zmiana systemu napowietrzania na równoważny pod względem funkcjonalnym, spowoduje znaczącą ingerencję w zaprojektowaną technologię oczyszczania ścieków oraz spowoduje zmiany istotne do projektu z punktu widzenia Prawa Budowlanego nie jest zgodna z ustawą PZP, oraz nie wynika z przepisów Prawa Budowlanego.

Projekt budowlany określa ilość tlenu jaką należy zapewnić dla prawidłowego przebiegu procesu (parametr OC - ściśle określony w obliczeniach technologicznych). Za równoważny system napowietrzania (który miałby być zastosowany w obiekcie), rozumie się wyłącznie system spełniający ten wymóg technologiczny, nie podnoszący kosztów eksploatacyjnych (np. zużycie prądu, trwałość rozwiązania, funkcjonalność, etc.) i jednocześnie nie powodujący ingerencji w konstrukcję projektowanego obiektu, jego gabaryty, ani w przyjętą w projekcie budowlanym technologię oczyszczania ścieków (tj. technologię sekwencyjnego reaktora biologicznego).

Tym samym rozwiązanie równoważne zdefiniowane jak wyżej nie narusza warunków wydanego pozwolenia na budowę (ani żadnych innych decyzji wydanych w trakcie procesu uzgodnień, np. pozwolenia wodnoprawnego, warunków zasilania energetycznego, itp.). Nie wymaga zatem wykonania dokumentacji zamiennej ani zamiennego pozwolenia na budowę.

Dopuszczenie rozwiązania równoważnego oraz określenie cech równoważności jest zgodnie z PZP obligatoryjne dla Zamawiającego.

Produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny lub tożsamy z produktem referencyjnym ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone

do produktu referencyjnego parametry i funkcjonalności. Zgodnie z wyrokiem KIO 2059/12 dopuszczenie w SIWZ rozwiązania równoważnego nie może oznaczać, że inne zaproponowane w ramach tej równoważności urządzenie ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia, określonego producenta, przyjętego jako wzorcowy. Wymóg, aby produkt równoważny spełniał wszystkie cechy i parametry właściwe dla danego produktu referencyjnego, prowadziłby do konieczności proponowania produktów o identycznych parametrach, a zatem podważałby sens dopuszczenia składania ofert równoważnych i czynił to postanowienie niewykonalnym.

Wnioskujemy zatem o dopuszczenie możliwości zastosowania równoważnego systemu napowietrzania.





Łęczyca, dn. 2 luty 2015 r.

Dotyczy: Pytania do postępowania przetargowego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie, gmina Łęczyca

Odpowiedź:

Projekt budowlany określa w sposób precyzyjny parametry pracy, wartości po redukcji ładunków zanieczyszczeń na wylocie z osadnika, parametry osadnika, bufora oraz reaktora. W sposób dokładny określone są również parametry technologiczne i wskaźnikowe przy procesie redukcji podczas oczyszczania ścieków. Jeżeli Oferent udowodni, że oferowane przez niego urządzenie nie przekracza gabarytów, technologia urządzenia zapewni stopień redukcji co najmniej taki, jaki wskazano w dokumentacji, wskaźniki technologiczne proponowanego urządzenia będą co najmniej odpowiadające do urządzeń projektowanych to Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń oferenta. Podkreślamy, iż oferowane urządzenia nie mogą zmieniać projektowanego zagospodarowania terenu, nie mogą zwiększać poboru energii elektrycznej (zwiększenie mocy umownej z zakładem energetycznym) oraz nie mogą posiadać parametrów gorszych niż wskazane w dokumentacji, tj. ilości wymaganego tlenu do napowietrzania, eliminacja azotu. Warunkiem dopuszczenia urządzeń w postępowaniu przetargowym jest załączenie do oferty pełnej dokumentacji oferowanych urządzeń, które w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzą podane wyżej punkty.

Z poważaniem:

WÓJT  
  
Jacek Rogoziński