

Łęczyca, dn. 16 września 2015 r.

Dotyczy: Pytania do postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej nr 312330 w m. Leźnica Mała (Kobylak), gmina Łęczyca


Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o WT-1 i WT-2 2010?. W trosce o przyszłą nawierzchnię pytamy czy można zaprojektować mieszankę i stosować się do wymagań wobec kruszyw i nawierzchni na podstawie WT-1 2014 oraz Wt-2 2014.

Odpowiedź:

W trosce o przyszłą nawierzchnię Zamawiający wymaga stosowania się do wymagań wobec kruszyw i nawierzchni w/g WT-1 2014 i WT-2 2014 dla KR 1-2.

Z poważaniem:



Z up. WÓJTA
Magdalena Szczępaniak
ZASTĘPCA WÓJTA

Sporządził: Jacek Gawlik