

## Zapytanie Nr 1

Dotyczy przetargu na: „Dostawę oleju opałowego lekkiego do ogrzewania szkół na terenie Gminy Łęczycza

## Pytanie

W związku z ogłoszonym przez Państwa w/w przetargiem zwracamy się z prośbą o podanie następujących informacji:

- jaki jest model i moc kotła we wszystkich miejscach dostawy
- jaki jest model i moc palnika we wszystkich miejscach dostawy

Powyższe informacje są nam niezbędne w celu określenia czy nasza firma jako producent olejów opałowych może przystąpić do przedmiotowego przetargu.

W załączeniu przesyłamy specyfikację produkowanego przez nas oleju opałowego WAR. Prosimy o zapoznanie się z parametrami naszego oleju i o informację czy Państwa firma wyraża zgodę na zastosowanie produkowanego przez nas zamiennika oleju opałowego lekkiego.

## Odpowiedź

Informacja o danych kotła i palników w poszczególnych szkołach:

### **Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej:**

Viessmann Paromat – Simplex PS 022 moc 225 kW Palnik VE III-4

### **Szkoła Podstawowa w Błoniu:**

Viessmann Paromat – Duplex TR 130kw, Palnik Viessmann Unit

### **Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Siedlcu:**

Paromat Simplex 105 kW.

### **Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach**

Viessman Paromat Simplex 170 kW APS 017 Palnik 111/3

### **Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej**

PAROMAT SIMPLEX PS008, 80 kW. Palnik VE III-1

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Łęczycy informuje, że nie wyraża zgody na zastosowanie oleju opałowego WAR gdyż nie posiada odpowiedniej instalacji CO do jego zastosowania.

DYREKTOR  
ŁOPD W ŁĘCZYCY  
  
Andrzej Piłacik