

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania przetargowego na przebudowa drogi gminnej nr 312 309 w miejscowości Prądzew oraz drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew gm. Łęczycza

Dotyczy D.05.03.05b. Treść specyfikacji jest niespójna w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wiążącą. W pkt 1.3 wskazano AC11W, natomiast tab. 2 w pkt 3.5 przedstawia rzędne krzywych granicznych dla mieszanki AC16W.

Prosimy o ujednoczenie treści SST, bądź potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszankę AC11W, KR1, tak jak wskazano w opisie technicznym do projektu. \r\nDotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b. Specyfikacje przywołują nieaktualne: WT, WT2-2010. Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie mm-a zgodnie z WT-1, WT-2 2014?. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedź:

Należy zastosować mieszankę mineralno-asfaltową AC 11W.