

Znak sprawy: PN-3.2/2019

Dot.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Szanowni Państwo,

Gmina Łęczyca, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie 1.

Proszę o zamieszczenie zestawienia wyposażenia sportowego (sal sportowych), które należy ująć w wycenie.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem rodz. III ust. 5 SIWZ.

Pytanie 2.

Proszę o sprecyzowanie wymagań technicznych rolet wewnętrznych, gdyż stwierdzenie "dedykowane do hal sportowych" jest zbyt ogólne i nie pozwala sporządzić rzetelnej oferty.

Odpowiedź

Rolety wewnętrzne wymagania:

Roleta wykonana z wytrzymałej tkaniny z włókien szklanych powlekanych PCV. Tkanina jest zrolowana na wałku i umieszczona w kasecie. W krawędzie tkaniny zatopiona jest taśma suwakowa, która utrzymuje prawidłowe jej napięcie pomiędzy prowadnicami oraz zapobiega wypadaniu tkaniny z prowadnic.

Profile: aluminium ekstrudowane

Tkanina:

- skład poliester / pvc
- waga[g/m²] minimum 535
- grubość minimum 0.55
- klasyfikacja ogniowa M1
- Ultrafiolet test 3.6
- współczynnik otwarcia [%] 5
- transmisja energii słonecznej [%] 10-3.6
- refleksja energii słonecznej [%] 8.0- 4.8
- absorbcja energii słonecznej [%] minimum 82
- transmisja światła widzialnego [%] minimum 10

- zastosowanie wewn./zewn.

Dopuszcza się zastosowanie jednej rolety do osłonięcia więcej niż jednego okna. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. WÓJTA
mgr Anna Zarebska
SEKRETARZ GMINY