

Projekt: „Czyste powietrze – OZE w Gminie Łęczycza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Łęczycza, 01.04.2020 r.

Znak sprawy: GPI.271.PN-1.2020

Szanowni Państwo,

Gmina Łęczycza, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego:

#### Pytanie nr 1

Informujemy, że zgodnie z klasyfikacją PKD wykonanie instalacji kolektorów słonecznych zawarte jest w sekcji F-Budownictwo i podlega, zatem Prawu Budowlanemu. Ponadto zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 r oraz zawartą definicją instalacji grzewczych w Rozdziale 4 par 133.1. widnieje zapis:

*„§ 133. 1. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak kotłownia, węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła”.*

Co oznacza, że w przedmiocie izolowania rurociągów solarnych obowiązują wymagania zgodnie z obowiązującym prawem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5) W przypadku rur do transportu cieczy solarnej obowiązują 100 % wymagania według aktów prawnych j. w.

Uznanie instalacji kolektorów słonecznych za element instalacji centralnego ogrzewania potwierdza również Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w załączonym piśmie.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku izolacji przewodów rurowych do transportu nośnika ciepła (tzw. rurociągów solarnych) pomiędzy kolektorami za podgrzewaczami uznane będą takie rozwiązania techniczne i takie materiały izolacyjne orurowania instalacji kolektorów słonecznych, które spełnią wszelkie wymagania i zastrzeżenia, jakie wynikają z 100 % wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5).

#### Odpowiedź

Instalacje należy zaprojektować i zaizolować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaokrągleń liczb reguły matematycznej do jednego miejsca po przecinku w przypadku sprawności kotła? Bądź dopuszcza sprawność kotłów powyżej 96,5 %?

Projekt: „Czyste powietrze – OZE w Gminie Łęczyca” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Prosimy o zrezygnowanie z wymagania dla modułu fotowoltaicznego certyfikatu LID. Jest on mało powszechny. Certyfikat ten w dużej mierze opisuje jedynie roczny spadek mocy modułu- degradację, oraz stabilizację mocy, czyli spadek mocy w pierwszym roku. Tym samym prosimy o zastąpienie certyfikatu LID wymogiem spadku mocy modułu: w pierwszym roku użytkowania spadła maksymalnie o 3%, a w kolejnych latach o maksymalnie o 0,7% rok. Wymóg ten zapewnia dokładne informacje na temat degradacji modułu, prosimy tym samym o zrezygnowanie z certyfikatu LID dla modułów.

Odpowiedź

Zamawiający rezygnuje z wymagań dla modułu fotowoltaicznego certyfikatu LID jednocześnie zastępując go wymogiem spadku modułu w pierwszym roku użytkowania spadła maksymalnie o 3%, a w kolejnych latach o maksymalnie o 0,7% rok.

**Ponadto, Zamawiający wprowadza zmiany zapisów SIWZ w zakresie:**

- 1. Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 17.04.2020 r. godz. 10:00 i zmienia termin otwarcia ofert na dzień 17.04.2020 r. godz. 11:00**

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcie ofert, odpowiednio zmienia się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu:

1) Rozdz. XI SIWZ „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – **epuap** – /GminaŁeczyca/skrytka i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.

#### **OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ**

<b>Do dnia 17.04.2020 r.</b>	<b>do godz. 10:00</b>
------------------------------	-----------------------

2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym w pkt 1 SIWZ oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: **Gmina Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca**

<b>w dniu 17.04.2020 r.</b>	<b>o godz. 11:00</b>
-----------------------------	----------------------

2. **Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 12a ustęp 3 ustawy Pzp wysłał zmianę ogłoszenia do Dziennika Europejskiego Oficjalnych Wspólnot Europejskich.**



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt: „Czyste powietrze – OZE w Gminie Łęczyca” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

**Ogłoszenie o zmianie będzie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego po jego opublikowaniu.**

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

WOJT  
Jacek Bogozniak