

Łęczyca, dnia 20.03.2020r.

PYTANIE 1 DO ZAMAWIAJĄCEGO

Dot. przetargu nieograniczonego w Gminie Łęczyca dot.:
„Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych Gmina Łęczyca”

Ogłoszenie nr 522579-N-2020 z dnia 2020-03-12 r.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie odnośnie przetargu dotyczące SIWZ:

1. Zgodnie zapisem dotyczącym wymaganej technologii jaką jest oczyszczalnia SADEKO, oczyszczalnia oparta technologii napowietrzanych złóż biologicznych stałych w kilku zbiornikach betonowych, proszę o odpowiedź czy zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii równoważnej w oparciu o obrotowe złoża biologiczne, charakteryzujące się dużo niższymi kosztami eksploatacji, zużyciem energii elektrycznej, monolitycznym zbiornikiem z GRP, mniejszą uciążliwością dla otoczenia, technologii osiągającą wymagany parametr oczyszczania już od 10-30% dopływu hydraulicznego?

Ad1) Technologia złóż obrotowych wykazuje prawidłowość działania, tam gdzie wahania dopływu będą sięgały pomiędzy 10-100% w cyklu tygodniowym i miesięcznym. Dodatkowo, dzięki monolitycznej konstrukcji, zamawiający uzyskuje mniejszą powierzchnię zabudowy, niższe koszty montażu. Dodatkowo technologia złóż obrotowych, posiada mniej elementów eksploatacyjnych, kilkukrotnie mniej energochłonny motoreduktor o mocy 120W, co z punktu widzenia zamawiającego będzie ekonomicznie uzasadnione.