

Znak sprawy: GPI.271.PN-9.2020

## Do Wykonawców Postępowania Przetargowego

### Informacja o wyborze oferty

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: **„Racjonalizacja zużycia energii w czterech budynkach użyteczności publicznej należących do jednostek samorządu terytorialnego w Gminie Łęczyca w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”.**

Działając na podstawie art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej Pzp, Zamawiający zawiadamia Państwa o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 16.11.2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty.

Po rozpatrzeniu złożonych ofert Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

Po rozpatrzeniu złożonych ofert Zamawiający wybrał niżej wymienioną ofertę:

**FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K Kudrowice 12 95-200 Pabianice**

Wybrana oferta jest zgodna z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała 100 pkt w ramach danego zamówienia w zakresie kryteriów:

- Cena 60 % - 60 pkt
- Liniowa gwarancja mocy modułu po 25 latach - 15 %

Za zastosowanie modułów z liniową gwarancją mocy po 25 latach powyżej 88% - 15 pkt

- Interfejs i aplikacja online falownika w pełni w języku polskim – 5 %

Za zastosowanie falownika z interfejsem i aplikacją online falownika w pełni w języku polskim - 5 pkt

- Zdalna aktualizacja oprogramowania falowników - 5%

Za zastosowanie falownika z możliwością zdalnej aktualizacji oprogramowania falowników – 5 pkt.

- Gwarancja producenta modułu PV – 15 %

Za udzielenie gwarancji producenta modułów PV  $\geq$  25 lat – 15 pkt

**2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, - nie dotyczy.**

**3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności:**

LUBIE OZE Sp. z o.o., 42-233 Mykanów, ul. Wesoła 46 - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Zamawiający pismem z dnia 17.11.2020 r. Działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), Zamawiający – Gmina Łęczyca wzywa Wykonawcę zwrócić się z wnioskiem do Wykonawcy LUBIE OZE Sp. z o.o., 42-233 Mykanów, ul. Wesoła 46, do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy - tj. określonych w SIWZ dla przedmiotowego postępowania. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie, jednak

część parametrów nie spełniała stawianych wymagań, bądź w załączonych materiałach Zamawiający nie znalazł informacji na ich temat i wymagały uzupełnienia przez Wykonawcę. W ofercie Wykonawca zaznaczył Kryteria ocen Zdalna aktualizacja oprogramowania falowników - 5% TAK, natomiast w uzupełnieniach dokumentów brak informacji.

Wymagania stawiane urządzeniom

Panele fotowoltaiczne:

- temperaturowy współczynnik mocy – nie gorzej niż.  $-0,34\%/^{\circ}\text{C}$  (potwierdzone raportem z badań przeprowadzonym przez niezależną jednostkę badawczą), - **0,35 nie spełnia**
- odporność na napór wiatru – min. 5400Pa – brak informacji, do uzupełnienia
- klasa modułu – A – brak informacji, do uzupełnienia
- liczba busbar – min. 5 – brak informacji, do uzupełnienia
- współczynnik wypełnienia: min. 77% – brak informacji, do uzupełnienia.

Inwertery powinny posiadać:

- zintegrowaną ochronę przed łukiem elektrycznym – brak informacji, do uzupełnienia.

Zamawiający pismem z dnia 17.11.2020 r. działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), ponownie wezwał Wykonawcę do wyjaśnień powyższych uwag. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie, jednak w dalszym ciągu moduł nie spełnia stawianych wymagań. Dodatkowo nie Zamawiający nie znalazł informacji o inwerterze która potrzebna jest do określenia punktacji.

Panele fotowoltaiczne:

1. temperaturowy współczynnik mocy – nie gorzej niż.  $-0,34\%/^{\circ}\text{C}$  (potwierdzone raportem z badań przeprowadzonym przez niezależną jednostkę badawczą), - **0,35 nie spełnia** - Oferowany panel fotowoltaiczny nie spełnia stawianych wymagań. Zamawiający wymagał aby znamionowy współczynnik temperaturowy mocy był nie gorszy niż  $-0,34\%/^{\circ}\text{C}$ . Znamionowy współczynnik oferowanego modułu nie spełnia stawianych wymagań. Poza tym oferent nie może powoływać się na tolerancje tego współczynnika (karta katalogowa panelu – str. 2 wyjaśnień) bo takie podejście nie potwierdza, że wszystkie moduły będą spełniać stawiane wymagania.

2. odporność na napór wiatru – min. 5400Pa (brak informacji) - Wykonawca w przesłanych wyjaśnieniach (karta katalogowa panelu – str. 2 wyjaśnień) wskazuje parametr określony przez producenta jako „Maksymalne obciążenie statyczne, przód” – który określa odporność modułu na obciążenie. Uznajemy, że oferent nie przedstawił nam wiarygodnych informacji potwierdzających stawiane wymagania.

3. klasa modułu – A (brak informacji) - Wykonawca w przesłanych wyjaśnieniach nie przedstawił wiarygodnych informacji (karta katalogowa, certyfikat, oświadczenie producenta), że oferowany moduł posiada wymaganą klasę modułu. Odręczna notatka na str. 4 oraz str. 10 sporządzona przez oferenta nie może służyć jako potwierdzenie stawianych wymagań.

W związku z powyższym, Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. w Dziale VI, art. 179-198 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Informacja - zgodnie z art. 92 ust. 2 w/w ustawy, została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego <http://www.bip.gminaleczyca.pl/>

Informacja zgodnie z art. 92 ust. 1 przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w następnym postępowaniach.

WÓJT  
Jacek Rogoziński