



URZĄD GMINY w ŁĘCZYCY
ul. M. Konopnickiej 14
99-100 Łęczycza

Łęczycza, 13.01.2021r.

Znak sprawy: GPI.271.PN-14.2020

Dot.: „ROZBUDOWA SSP IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ O BASEN SZKLONO – REKREACYJNY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi ORAZ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH UTWARDZEŃ.”

2 Zestaw pytań

Szanowni Państwo,

Gmina Łęczycza, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie 1. Czy opracowanie dokumentacji we wszystkich branżach jest po stronie wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak, opracowanie dokumentacji wykonawczej, warsztatowej we wszystkich branżach jest po stronie wykonawcy.

Pytanie 2. Ze względu na to, że pływalnia stanowi oddzielną strefę pożarową, wnosimy o wskazanie jaki zakres prac należy wykonać na istniejącym budynku, aby dostosować do spełnienia warunków pożarowych.

Odpowiedź:

Budynek basenu jest oddzielną strefą pożarową, bez ingerencji w budynek istniejącej szkoły.

Pytanie 3. Wnosimy o potwierdzenie, że nad halą basenową nie będzie sufitu podwieszanego i wykończenie wewnętrzne stanowić będzie blacha trapezowa.

Odpowiedź:

W pomieszczeniu "1" nie zaprojektowano sufitu podwieszanego, wykończenie stanowi blacha trapezowa, od strony wewnętrznej powlekana w kolorze beżowym.

WÓJT
Jacek Rygoziński

Sprawę prowadzi:

Anna Roszuk, tel. 24 388 34 30

a.roszuk@gminaleczycza.pl