

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania – ograniczenie niskiej emisji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Łęczyca, 08.01.2021

GPI.271.PN-15.2020

Dotyczy zamówienia: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania – ograniczenie niskiej emisji”

Szanowni Państwo,

Gmina Łęczyca, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego:

**Pytanie:**

W ogłoszeniu brakuje wielu ważnych rzeczy takich jak projekt oświetlenia, projekt usytuowania paneli, schematy ich połączeń. Bardzo prosilibym o przesłanie tych rzeczy jeśli to możliwe. Jeszcze jedno pytanie czy możliwa jest zamiana paneli fotowoltaicznych 250W na 350W z zachowaniem pozostałych parametrów takich samych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieścił w dniu dzisiejszym brakującą dokumentacją i informuje, iż zgodnie z zapisami w SIWZ rozdz. 3 str. 7: „Rozwój systemów fotowoltaicznych nieustannie się rozwija przyspieszając i podwyższając parametry Inwestor Gmina Łęczyca dopuszcza stosowanie zamiennych paneli fotowoltaicznych o parametrach równoważnych lub wyższych zapewniające moc systemu fotowoltaicznego na poziomie 18kW. Możliwe jest zastosowanie mniejszej liczby paneli fotowoltaicznych o lepszej wydajności np. 300W - 310W i zmniejszenie ich ilości do wymaganej mocy. Inwerter i jego zabezpieczenia dobrać do mocy paneli danego producenta. Schemat instalacji wykonać po wybraniu, zaprezentowaniu Inwestorowi danego producenta paneli. Zabezpieczenie Inwertera w zależności od zastosowanego modelu i wymagań producenta dotyczącymi gwarancji. Rozmieszczenie, sposób montażu i należy uzgodnić z zarządcą obiektu Inwestorem na etapie realizacji. Rzut dachu, zamieszczony jest w branży budowlanej.”

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

WOJT  
Jacek Rogoziński