

Dotyczy: zapytanie nr 1 z dnia 26.01.2010 r. w postępowaniu przetargowym na „Budowę oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej gm. Łęczyca”

PYTANIE

Czy dopuszcza się równoważne rozwiązanie oparte ma zanurzonych złożach biologicznych przy zachowaniu pozostałych zapisów przedmiotu umowy ?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z oświadczeniem projektanta zawartym w opracowanej dokumentacji projektowej, wskazane materiały i urządzenia służą jedynie do sprecyzowania przyjętych rozwiązań technicznych i mają charakter przykładowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców materiałów i urządzeń równoważnych, charakteryzujących się parametrami technicznymi nie gorszymi niż przyjęte w projekcie. Natomiast parametry ścieków oczyszczonych, niezależnie od zastosowanych urządzeń, muszą być nie gorsze, niż określone w dokumentacji.

Zamawiający nie dopuszcza natomiast zastosowania innej technologii oczyszczania ścieków, niż przyjęta w opracowanej dokumentacji projektowej tj. **zatopionych złoż biologicznych przedmuchiwanych sprężonym powietrzem.**

Łęczyca, 2010.01.28.