

Łęczycza 13 stycznia 2011

EPS System
ul. Harcerska 16
32-540 Trzebinia
tel.: 0-32 623 66 88
fax.: 0-32 623 69 53

Dotyczy: zapytania do przetargu na „zakup i montaż agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania SUW we wsi Bronno i Piekacie, gm. Łęczycza”.

1. Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego agregatu niż ten wymieniony w projekcie budowlanym:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego niż w dokumentacji projektowej agregatu prądotwórczego, pod warunkiem iż dobrany agregat posiadał będzie takie same właściwości i charakterystyki.

2. Pytanie: Czy dopuszcza się zastosowanie agregatów o innych wymiarach i ciężarze, niż te podane w projekcie budowlanym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatu o innych gabarytach i ciężarze pod warunkiem, że dobrany agregat zmieści się i zapewni swobodę ruchu wewnątrz pomieszczeń, w których mają stać agregaty, a ich ciężar nie będzie większy niż dopuszczalny dla zaprojektowanego fundamentu.

3. Pytanie: Proszę o potwierdzenie, że podany stopień ochrony IP 23 dotyczy prądnicy, a nie całego agregatu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że podany stopień ochrony IP 23 dotyczy prądnicy, a nie całego agregatu. Agregaty zaprojektowano wewnątrz pomieszczeń, także ich obsługa wykonywana będzie przez osoby przeszkolone w pomieszczeniach do tego przystosowanych (nie będzie dostępu osób trzecich).