

Dotyczy: Zapytania do przetargu „Przebudowa drogi gminnej nr 312312 we wsi Gawrony gm. Łęczyca”

1. Pytanie: W przedmiarze robót w poz. 4.3 znajduje się zapis:

Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych AC 11 w 50/70 o grubości 5 cm – w ilości 6200 m²

zaś w projekcie budowlanym w części opisowej w p. V. Przekroje normalne:

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 grubości 4 cm

-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 grubości 4 cm

oraz w specyfikacji technicznej: D-05.03.05 Nawierzchni z betonu asfaltowego w p 7.2.:

Ilość jednostek przedmiarowych:

warstwa wiążąca gr. 4 cm – 5980m²

warstwa ścieralna gr. 4 cm – 5657m²

Który z wariantów ma uwzględnić w wycenie Wykonawca, z przedmiaru – czy ze specyfikacji i projektu budowlanego? Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Wykonawca w wycenie ofertowej powinien uwzględnić dane zawarte w przedmiarze robót.